

OBEC SLOVENSKÁ ĽUPČA

976 13 Slovenská Ľupča, Nám. SNP č. 13

Číslo: 1066/2020/ŠA
Ev.č.: 4/2020

V Slovenskej Ľupči, dňa 10.11.2020

VEREJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T I E

Navrhovateľ, **Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8 Žilina** v zastúpení EV-mont, s.r.o., Rakytovská cesta 6C, Banská Bystrica podal dňa 04.9.2020 na tunajší úrad návrh na umiestnenie stavby "12535-Slovenská Ľupča-Ľupčianska-rozšírenie NNk " na pozemkoch par. C KN č. 2958/5(E KN č.2-344/2 v kat.území Slovenská Ľupča.

Ostatní účastníci konania:

Začatie územného konania oznámené verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli a webovej stránke obce Slovenská Ľupča dňa 19.10.2020 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 3.11.2020. Verejná vyhláška zvesená dňa 4.11.2020.

Obec Slovenská Ľupča, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom ustanoveným v § 35 a § 36 stavebného zákona, posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi, vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe výsledkov územného konania podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

"12535-Slovenská Ľupča-Ľupčianska-rozšírenie NNk"

na pozemkoch parc. C KN č. 2958/5(E KN č.2-344/2) v k.ú. Slovenská Ľupča tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese v M 1:0000 č. výkresu 01, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

>Popis umiestňovanej stavby:

Projektová dokumentácia rieši spôsob zásobovania rodinných domov el.energiou. Na existujúcom podpernom bode č.1 JB 10,5m/10kN sa postaví nová istiacia skriňa VRIS I, ktorá sa napojí z existujúceho vzdušného vedenia ALFe6 4x50mm2 káblom (N) AYY 3x240+120mm2. Kábel bude v chráničke HDPE fi=75/6mm. Do skrine VRIS sa osadia poistky PHNA 2gG 160A,. zo skrine VRIS bude vyvedený NN kábel. Pri prechode kábla zo zeme do skrine VRIS I bude kábel chránený oceľovou chráničkou fi=76mm. Skriňa 1 VRIS I, sa prepojí s novou skriňou I PRIS

7-2/6 káblom (N)AYKY 3x240+120 o dĺžke 245m. Križovanie cesty sa urobí pretlakom. Do spoločného výkopu pre NN kábel sa uloží aj optochránička

Členenie stavby:

SO 01 Rozšírenie NN siete+ optochránička dl=245m

>Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Navrhovaná káblová NN sieť (N)AYY 3x+120mm² v dl. 245m bude umiestnená na pozemku par.C KN č.2958/5(E KN č..2-344/2 v k.ú. Slovenská Ľupča podľa situácie v M 1:1000 č. výkresu 01

SO 01 - Rozšírenie NN siete+ optochránička dl=245m

-navrhované riešenie rozširuje NN sieť pre zásobovanie elektrickou energiou navrhovanú výstavbu rodinných domov

-rozšírenie NN siete bude realizované NN káblami (N)AYY 3x240+120mm² o dl.=245m

-nový kábel sa na existujúcu NN sieť napojí cez novú skriňu VRIS I, ktorá sa osadí na ex. podperný bod č.1 JB 10,5m/10kN a ukončí sa v novej skrini 1 PRIS 7-2/6

- kábel bude v chráničke HDPE fi=75/6mmk

-do skrini VRIS sa osadia poistky PHNA 2gG 160A,. zo skrine VRIS bude vyvedený NN kábel.

- pri prechode kábla zo zeme do skrine VRIS I bude kábel chránený oceľovou chráničkou fi=76mm

-súbežne s NN káblom sa do výkopu uloží optochránička HDPE v dĺžke 245m

-križovanie cesty sa urobí pretlakom.

-Rozvodná sústava: NN-3PEN, 3 fáz., stried., 50Hz, 400/230V/TN-C

2. Činnosť nepodlieha posudzovaniu podľa zákona 24/2006 Z.z. v platnom znení o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

3. Požiadavky vyplývajúce z chránených území a ich ochranných pásiem a ochranných pásiem verejného dopravného a technického vybavenia územia:

• Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytyčenie a dodržiavať podmienky určené v príslušných predpisoch a normách na zabezpečenie ochrany inžinierskych sietí v ochranných a bezpečnostných pásmach.

• Navrhovateľ je pri uskutočňovaní stavby povinný dodržiavať podmienky určené v nasledovných predpisoch a normách na zabezpečenie ochrany verejného dopravného a technického vybavenia územia:

> Ochranné pásmo verejného rozvodu elektrického prúdu podľa ust. § 43 Zákona NRSR č. 251/2012 Z.z. v platnom znení o energetike + STN 73 6005.

> Pásma ochrany zariadení verejného rozvodu vody a kanalizácie v zmysle § 19 ods. 2 Zákona NRSR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení a v súlade s STN 73 6005, STN 75 6101 a ON 75 5411.

> Ochranné pásmo elektronických komunikačných sietí podľa ust. § 68 Zákona NR SR č. 351/2011 Z.z. v platnom znení o elektronických komunikáciách a zároveň je potrebné dodržiavať aj ust. § 65 citovaného zákona a nasl.

4. Požiadavky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov - vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného a technického vybavenia územia: V plnom rozsahu dodržať požiadavky uvedené v nasledovných záväzných stanoviskách

dotknutých orgánov - vlastníkov a správcov sietí a zariadení verejného dopravného a technického vybavenia územia:

- *Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica,*

vyjadrenia zn. 1964/2020ZC719-162 zo dňa 19.02.2020 - v záujmovom území sa nachádzajú inžinierske siete StVPS a.s. závod 01 B. Bystrica a to: verejný vodovod, ktorý je v kolízii s investičným zámerom. Dodržať podmienky existujúcich zariadení a podzemných zariadení v správe StVPS a.s. Banská Bystrica.

- *Slovak Telekom a.s. Bratislava pod č 6612004094 zo dňa 12.02.2020*-nedôjde ku styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom a.s..

- *SPP-Distribúcia a.s. Bratislava pod č.TD/NS/0129/2020/SI zo dňa 17.2.2020*-dodržať všeobecné technické podmienky uvedené vo vyjadrení.

- *Energotel, a.s., Miletičova 7, Bratislava ZO DŇA 11.2.2020*-v záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spol. Energotel a.s.

- *Telefonica Slovakia, s.r.o. Bratislava*-v záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o.,

5. Požiadavky vyplývajúce zo záväzných stanoviskách dotknutých orgánov - orgánov verejnej správy, ktoré sú správnyimi orgánmi vo veciach ochrany záujmov podľa osobitných predpisov: v plnom rozsahu dodržať požiadavky uvedené v nasledovných záväzných stanoviskách dotknutých orgánov - orgánov verejnej správy:

• *Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie – OPaK vyjadrenie č. OU-BB-OSZP3-2020/019232-003 zo dňa 23.06.2020:*

1. V prípade nutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. Vecne príslušným orgánom ochrany prírody v tomto prípade je obec.

2. So vzniknutým odpadom nepoškodzovať a neničiť prírodu ,ani chránené živočíchy (§ 3, § 35 zák.č.543/2002 Z.z.).

3. Pri realizácii zámeru odporúčame voliť mechanizmy v dobrom technickom stave a šetrné technológie s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie.

4. V prípade výskytu chránených rastlín, živočíchov, alebo biotopov je potrebné požiadať orgán ochrany prírody a krajiny o vydanie rozhodnutia.

5. Zmedziť vnášaniu inváznych druhov rastlín a v prípade výskytu prenosom zeminy alebo techniky zabezpečiť ich likvidáciu.

6. Výkopy trasovať tak, aby sa minimalizovalo poškodenie drevín a ich koreňových systémov a aj to len v tých prípadoch, ak neexistuje iná alternatíva. esenom48..

• *OR HaZZ Banská Bystrica pod č. ORHZ-BB2-2020/000228-002 zo dňa 12.02.2020:*

- z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby, s riešením projektovej dokumentácie stavby súhlasí bez pripomienok.

• *Ďalej podmienky vyplývajúce zo stanoviska správcu pozemkov: Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava pod č. SPFZ 119335/2020/RO-18; SPFS/2020/83392/RO-18 zo dňa 24.8.2020:*

- podľa doložené situácie z PD bude dotknutý nasledovný pozemok:

- vo vlastníctve SR v správe SPF v zmysle § 16 ods.1 písm.a) zákona č..180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „pozemok SR/SPF“) parc. EKN č.344/2-ostatná plocha evidovaná na LV č.1263(ďalej len „LV“) v celosti.

SPF súhlasí s rozšírením NN vedenia k stavbe 12535-Slovenská Ľupča-Ľupčianska -Rozšírenie NNk, v k.,ú. Slovenská Ľupča, a s tým súvisiacim využitím pozemku SR/SPF za podmienky, že:

- na predmetnú časť pozemku bude do začatia kolaudácie stavby uzatvorená zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúca v práve uloženia IS na predmetnom pozemku

- realizáciou bude dotknutá len najnutnejšia potrebná šírka pozemku,

- realizáciou nebudú dotknuté zostávajúce časti pozemkov v správe SPF a nedôjde k ich poškodeniu. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF.

6. Požiadavky na zabezpečenie podkladov pre povolenie uskutočnenia stavby:

Predložiť žiadosť o stavebné povolenie spracovanú v súlade s ust. § 8, ods. 1 a § 9 projektovú dokumentáciu vyhlásky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. (ďalej len „vyhláška“).

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

v rámci územného konania neboli zo strany účastníkov podané námietky.

Toto rozhodnutie podľa ust. § 40 ods.1) stavebného zákona platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.) Právoplatnosť vyznačí tunajší stavebný úrad odtlačkom pečiatky na rozhodnutí doručenom navrhovateľovi. Toto rozhodnutie nestratí platnosť, pokiaľ bude v uvedenej lehote dvoch rokov podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Odôvodnenie:

Dňa 04.9.2020 podal navrhovateľ Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina v zastúpení EV-mont s.r.o., Rakytovská cesta C6, Banská Bystrica na tunajší úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „12535-Slovenská Ľupča-Ľupčianska-rozšírenie NNk“, na pozemkoch par. C KN č. .2958/5(E KN č.2-344/2) v kat. území. Slovenská Ľupča(doložené súhlasne stanovisko správcu pozemku SPF Bratislava zo dňa 24.8.2020)..

Stavebný úrad verejnou vyhláškou oznámil dňa 15.10.2020 začatie územného konania a súčasne nariadil na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 03.11.2020. Na konaní bol posúdený návrh na umiestnenie stavby podľa ust. § 37 stavebného zákona. Verejná vyhláška bola vyvesená dňa 19.10.2020 na úradnej tabuli obce Slovenská Ľupča a webovej stránke obce a zvesená bola dňa 04.11.2020.

Účastníci konania boli poučení, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa § 36 ods.3 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

K umiestneniu stavby v priebehu konania neboli uplatnené námietky. Umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie resp., že týmto hľadiskám neodporuje ani životné prostredie nadmerne neohrozuje.

K návrhu na umiestnenie stavby sa vyjadrili hore citované dotknuté orgány:

Stavebný úrad podmienky vyššie uvedených dotknutých orgánov a ostatných účastníkov konania preskúmal, zosúladiť a zapracoval do obsahu tohto rozhodnutia.

Na základe uvedených skutočností a na základe vykonaného územného konania tunajší stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Za vydanie tohto rozhodnutia navrhovateľ v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. v platnom znení o správnych poplatkoch položka č. 59 písm. a) sadzobníka, zaplatil správny poplatok v sume 100 €, platobným príkazom do pokladne obce.

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, Banská Bystrica, Nám. L.Štúra 1 prostredníctvom Obce Slovenská Ľupča, 976 13 Slovenská Ľupča, Nám.SNP č.13.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné príslušným súdom podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Mgr.Roland Lamper
Starosta obce

podpísané elektronicky podľa zákona č. 272/2016 Z. z.
v znení neskorších predpisov)

Príloha pre navrhovateľa: 1x overená situácia umiestnenia stavby+ projektová dokumentácia

Rozhodnutie sa doručí:

- 1.Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina v zastúpení EV-mont, s.r.o. Rakytovská cesta 6C,974 05 Banská Bystrica
- 2-3.Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP(OPaK,OH,) Nám.L.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
- 4.Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor,Nám.L.Štúra 1
- 5.OR HaZZ Banská Bystrica, Komenského 27
- 6.Reg.úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica, Cesta k nemocnici č.1
- 7.StVPS a.s.Partizánska cesta 5,Banská Bystrica
- 8.SPP-distribúcia a.s.Mlynské nivy 44/b,825 11 Bratislava

Toto oznámenie územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 42 ods. 2 zák. číslo 50/1976 Zb. v platnom znení o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. V zmysle ust. § 26, ods. 2 zák. číslo 71/1967 Zb. v platnom

znení o správnom konaní musí byť toto oznámenie vyvesené **po dobu 15 dní** na úradnej tabuli Obce Slovenská Ľupča. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. V zmysle ust. § 26, ods. 2 zák. číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní je toto oznámenie súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli Obce Slovenská Ľupča, ktorá je dostupná na webovej stránke Obce Slovenská Ľupča – www.slovenskalupca.sk.

Vyvesené dňa :12.11.2020

Zvesené dňa :


.....
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej
Osoby:

SLOVENSKÁ ĽUPČA

okr. B. BYSTRICA

M = 1:1 000

ROZVODNÁ SÚSTAVA: NN 3PEN 50Hz, 400/230V/TN-C, NN SIET'



(N)AYY 3x240+120mm²
1 VRIS - 1 PRIS ; dl.=245m
v celej trase v chráničke HDPE fí=160mm
optická chránička HDPE fí=40mm; dl.=245m

1/JB 10,5-10 ex.

uzemnenie doplniť FeZn 30x4; d

1 VRIS IK+KKP

1kV AIFe6 4x50mm² ex.
TS8 - 1/JB dl.=247m

1 PRIS 7-2/6
uzemnenie FeZn 30x4; dl. 25m

LEGENDA:

EXISTUJÚCE NN VZDUŠNÉ VEDENIE AIFe6 4x50mm²
NAVRHOVANÁ KÁBLOVÁ NN SIET' (N)AYY 3x240+120mm² dl.=245m
PRIS 7-2/6 ks.1
VRIS I ks.1
UZEMNENIE

VÝSTRAŽNÁ TABUĽKA
CHRÁNIČKA HDPE korugovaná fí=110mm NN kábel dl.= 245m
EX. PODPERNÉ BODY

INÉ:

KATASTRÁLNÁ MAPA KNC
KATASTRÁLNÁ MAPA KNE
OCHRANNÉ PÁSMO
KRAJNICA ASFALTOVEJ CESTY
KNC 698/ 2 OBEC SL. ĽUPČA
KNE 2-344/ 2 SR

DOTKNUTÉ PARCELY:

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL:	ČÍSLO ZAKAZKY:	OBJEDNÁVATEĽ:
ING. MURGAŠ	ING. MURGAŠ	ING. MURGAŠ		
STAVITEĽNÍK:	SSD, a. s. ŽILINA			
NAZOV STAVBY:	12535 - Slovenská Ľupča - Ľupčianska - roz. NNK.			
STAVBYNÝ OBJEKT:	Rozšírenie NN siete			
OBSAH VÝKRESU:	Situácia			
STUPEŇ:	PS-REALIZÁČNÝ	LISTOV:		
DATE:	02.2020	LIST:		
FORMÁT:	A4	MIERKA:	1:1 000	
ČÍSLO VÝKRESU:	01			

Ing. Viliam Murgas
Javornícka č. 4
974 11 BANSKÁ BYSTRICA
e-mail: vilmurgas@gmail.com